

CERTYFIKAT

uprawnający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Nazwa i adres producenta: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Miejsce produkcji: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Nazwa wyrobu: Rozdzielnice natynkowe typu RNT-2, RNT-4, RNT-6 z listwami N i PE - IP42,
RNT0-2, RNT0-4, RNT0-6 bez listew - IP42,
RNO-2, RNO-2/G, RNO-3, RNO-4, RNO-5, RNO-6 bez listew - IP30,
RM-7, RM-7/S, RM9, RM-9/S z listwami N i PE - IP30
Unr 230V/400V, Uni 500V

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 62208:2011 (IDT EN 62208:2011)

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2020/96 z dnia 24.04.2020 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 100/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Numer certyfikatu: 58/2023/Z

Data wydania certyfikatu: 26.04.2023 r.
Certyfikat ważny do: 27.04.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu