

PL

Gniazdo hermetyczne AVE IP56 z uchylną pokrywą

- Gniazdo po prawidłowym zamknięciu pokrywy i wychodzącego przewodu gwarantuje bezpieczeństwo oraz zapewnia deklarowany stopień ochrony pod warunkiem użycia:
- Wtyczki z wyjściem kablowym pod kątem 90° do poziomu przedniego (patrz rys. 1);
- Wtyczki z prostym wylotem kabla do poziomu przedniego, z maksymalną długością wtyczki nie większą niż 50 mm (patrz rys. 2).
- Stopień ochrony: IP56
- Aby zagwarantować stopień ochrony obudowy, zawsze używaj odpowiednich wtyczek do zainstalowanych gniazd i zawsze sprawdzaj prawidłowe zamknięcie pokrywy z wtyczką.
- Prawidłowe zamknięcie pokrywy, zapewniające deklarowany stopień ochrony, uzyskuje się dzięki gniazdom podłączonym do kabli o średnicy od 5 mm do 11 mm.
- Aby zagwarantować stopień ochrony obudowy w jej zwykłym zastosowaniu, użyj oryginalnych akcesoriów
- Stopień ochrony obudowy jest powiązany z dobrą konserwacją uszczelki silikonowej i uszczelki kabla gniazda. Okresowo sprawdzaj stan uszczelki. W przypadku pogorszenia jakości, a w każdym razie co 2 lata, należy zastąpić uszczelkę oryginalną częścią zamienną.

Uwaga: w przypadku użycia z produktami o niższym stopniu ochrony niż pokrywka, zestaw obniży się do stopnia ochrony produktu o niższym stopniu.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EN 60670-1: 2005

UWAGI

Warunki dotyczące okresu obowiązywania i gwarancji produktów można znaleźć na stronie www.elektro-plast.pl i w aktualnym katalogu handlowym. Produkty będą sprzedawane w oryginalnym opakowaniu, w przeciwnym razie sprzedawca i / lub instalator ma obowiązek zastosować i przekazać instrukcje dostarczone wraz z produktem i / lub opublikowane na stronie www.elektro-plast.pl oraz w bieżącym katalogu handlowym dla użytkownika. Produkty Z.P.H. Elektro-Plast Sp. z o.o. to produkty instalacyjne. Powinny być instalowane przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastosowaniami, zgodnie z instrukcją przechowywania, użytkowania i konserwacji Z.P.H. Elektro-Plast Sp. z o.o. Instalatorzy są również zobowiązani do przestrzegania ogólnych warunków sprzedaży, uwag, ogólnych ostrzeżeń, warunków gwarancji, roszczeń i instrukcji technicznych wskazanych na stronie www.elektro-plast.pl oraz w bieżącym katalogu handlowym.

PRZED INSTALACJĄ SYSTEMÓW I AUTOMATYZACJĄ ZALECAMY, ABY UCZESTNICZYĆ W KURSIE SZKOLENIOWYM I DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.

BEFORE INSTALLING SYSTEMS AND AUTOMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

EN

Hermetic socket with hinged lid AVE IP56

- The socket guarantees security and assures the declared class protection after proper closing of lid with outgoing plug, on condition of using:
 - 90° cable plug as to the front level (see fig. 1);
 - Straight plug with length not exceeding 50 mm as to the front level (see fig. 2).
- Protection Class: IP56.
- To guarantee the protection class of the enclosure, always use suitable plugs for the installed sockets and always check the proper closing of the lid with plug in.
- The proper closing of the lid, assuring the declared protection degree, is obtained by sockets connected to cables with Ø from 5 mm to 11 mm.
- Use original accessories to guarantee the protection class of the casing for its usual purpose.
- The protection class of the casing is related to good maintenance of the socket's silicone gasket and plug's cable gasket. Periodically check the condition of the gaskets. In case of deterioration and/or every 2 years, replace the gasket with original spare part.


Caution: in case of using with products of lower protection class than the lid, the set's class will be lower.

NORM COMPLIANCE EN 60670-1: 2005

ATTENTION

Duration and warranty conditions of products are available at www.elektro-plast.eu and in valid catalogue. Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer is obliged to apply and submit the instructions provided with the product and/or published at www.elektro-plast.eu and in valid catalogue for the user. Z.P.H. Elektro-Plast Sp. z o.o. products are installation products. They should be installed by qualified personnel in compliance with the laws and regulations, in accordance with the Z.P.H. Elektro-Plast Sp. z o.o. storage, use and maintenance instructions. Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions indicated at www.elektro-plast.eu and in the valid catalogue.

Rys. 1 / Fig. 1



Rys 2 / Fig. 2

